

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी सन्दीपी।

पत्रांक :2021/प्र0प0नवी0/cde/chandauli/cfo

दिनांक: 6 मई, 2021

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य
मानव कॉन्वेंट स्कूल
मानस नगर, बुधजलसराय
जनपद-सन्दीपी।

विषय: अग्निसुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र नवीनीकरण करने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक MCS/MGS/021/91 दिनांक 26-4-2021 एवं संलग्न अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र दिनांकित 28.07.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रके संबंध में आपके विद्यालय का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

- 1- विद्यालय भवन मूलतः, प्रथमाल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल तक निर्मित है जहाँ तक अग्निशमन के अहन सुरक्षापूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
- 2- विद्यालय भवन का कुल प्लॉट एरिया 8146 वर्गमीटर है।
- 3- विद्यालय भवन का कुल कवर्ड एरिया 4388.50 वर्ग मीटर है।
- 4- विद्यालय भवन की ऊंचाई जूट 13.412 मीटर व सीफ 8 मीटर है।
- 5- भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था निरीक्षण के समय उपर्युक्त एवं सतुषज्वनक दशा में पाये गए।
- 6- विद्यालय परिसर में अलमारीय पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
- 7- विद्यालय भवन की विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 8- निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवनमें टेजॉरिड सिस्टम की व्यवस्था कराया जाना चाहा गया।

अतः इस सार्त के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष विहित पीस सारकीय जोष में जाया करने के उपरान्त प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम अग्निशमन विधान से निरीक्षण/परीक्षण कराने के परवात् प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराना होगा। अन्यथा अग्निशमन उपकरणों के अकार्यशील व अनुपलब्धता की दशा में प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक/प्रधानाचार्य की होगी तथा यह प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा।


(सुमन सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सन्दीपी।